



الإدارة المركزية لمعامل/ القاهرة		الإدارة العامة لمعامل/ الإنشائية		
المعمل المختص/ المنتجات المعدنية				
تقرير الاختبار (Test Report)				
بيانات العينة				
عدد الصفحات/ العدد الكلي: (1 / 1)		نوع/ شهادة الوارد للعينة: -----		
نوع المعمل الفرعي: -----		كود المعمل الرئيسي: ٢٠١٨/٩١/٠١٤		
وصف العينة: محبس دفن علامته التجارية Top-Therm I		مسمى العينة: محبس دفن		
تاريخ إصدار التقرير: ٢٠١٨/١١/١١		تاريخ ورود العينة: ٢٠١٨/١١/٥		
مطالب العميل				
الفحص المطلوب : ١- الفحص الظاهري ٢- المقاسات ٣- الضغط				
المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٨٩/١٧٥٣ الخاصة بمحابس داخل الحائط للمياه العادية				
بيانات العميل				
اسم العميل: شركة اى-توب		جهة العميل: ٠١٠٦٦٥٥١٤٤٤		
نتائج الاختبارات				
الاختبار	(الوحدة)	النتيجة	حدود المواصفة	المطابقة
الاسم - من التاجر		الترديد برانجات مدونه على رأس وحدة التشغيل للمحبس	تدوين الاسم والهوية والمقاس الأسمى على جسم المحبس ورأس وحدة التشغيل	غير مطابق
المقاسات	(مم)	٢٥	٢٥	مطابق
الضغط	(كجم/سم ^٢)	٦	٦	مطابق
الاستنتاج: العينة غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٨٩/١٧٥٣ الخاصة بمحابس داخل الحائط للمياه العادية من حيث الفحص الظاهري (فيما تم إجراؤه من اختبارات)				
- هذه النتيجة تخص العينة المقدمة ولا تمثل إلا الكمية الممثلة منها العينة ، وتمثيلها لأي كميات أخرى هي مسئولية جهة سحب العينة.				
- يحتفظ ببقايا العينات بعد اختبارها بمعامل المصلحة لمدة أقصاها شهر من تاريخ الإختبار.				
- سريان العمل بتقرير الاختبار لمدة ثلاثة أشهر للعينات الغذائية ولمدة ستة شهور لباقي العينات من تاريخ إصدار التقرير (نهاية التقرير)				
مدير الإدارة		المدير العام		
()		()		
الختم:		رئيس الإدارة المركزية لمعامل القاهرة		
()		()		
محرر التقرير: محمد حسن محمد علي		خلفه		
()		()		

وزارة التجارة والصناعة
مصلحة الكيمياء
مؤثر رقم (١٣١٨٢) - مرفقت (١)
٢٠١٨ / ١١ / ١٣

